

ZBYT4T564




181520341174

三 三 三 三

三 三 三 三

三 三 三 三





# 检测报告

YTHW 字第 (202307036) 号

第 2 页 共 2 页

## 检测结果

样品点位	样品编号	检测项目	检测结果
DW001 雨水排放口	S2307HW03801	pH (无量纲)	7.8
	S2307HW03802	pH (无量纲)	7.8
	S2307HW03803	pH (无量纲)	7.7
	S2307HW03804	石油类 (mg/L)	<0.01
	S2307HW03805	石油类 (mg/L)	<0.01
	S2307HW03806	石油类 (mg/L)	<0.01
S2307HW03807		化学需氧量 (mg/L)	30

附件：样品图片

2023-07-22 10:20:30  
经度：118.052355 纬度：35.840613



# 说明

1. 本检测报告未加盖 **MA** 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

检验检测人员，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址：淄博高新区高科技创业园2号楼

联系电话：0533-3111111

电子邮箱：zby@zby.com